

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：曲沃县疾病预防控制中心

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2021 年 1 月 5 日

注 意 事 项

- 1、本检验报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制本检验报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对本检验报告若有异议，应于收到报告七日内向检验单位提出，逾期不予处理。
- 5、本检验报告仅对送检样品的检验结果负责。

临汾市欣润洁水质检测有限公司

单位地址：临汾市迎宾大道尧都区检察院西侧

邮政编码：041000

联系电话：0357-2519029

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012130

第 1 页/共 10 页

委托单位	曲沃县疾病预防控制中心	委托单位地址	曲沃县文公大街 48 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	李鹏、王武斌、秦苗苗、刘晓芳	采样地点	太和南路 78 号（2020020）
采样日期	2020.12.29	样品类别	生活饮用水
收样日期	2020.12.29	检验日期	2020.12.29-2021.1.5
报告日期	2021.1.5	样品编号	SH201213001
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、原子荧光光度计 SJYQ02-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH201213001 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。 （以下空白）		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：30-47%RH		

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012130

第 2 页 / 共 10 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.26	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.95	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	441	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	298	≤450	合格
9	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.40	≤3 ^②	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.017	≤0.05	合格
11	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	22.4	≤250	合格
12	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	42.7	≤250	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.22	≤1.0	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	14.4	≤10 ^③	合格
15	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
16	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
17	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
18	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
19	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
21	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
22	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
28	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
29	游离余氯	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	0.25	管网水: ≥0.05	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012131

第 3 页 / 共 10 页

委托单位	曲沃县疾病预防控制中心	委托单位地址	曲沃县文公大街 48 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	李鹏、王武斌、秦苗苗、刘晓芳	采样地点	东关吉祥巷面条店（2020021）
采样日期	2020.12.29	样品类别	生活饮用水
收样日期	2020.12.29	检验日期	2020.12.29-2021.1.5
报告日期	2021.1.5	样品编号	SH201213101
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、原子荧光光度计 SJYQ02-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH201213101 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。 （以下空白）		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：30-47%RH		

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012131

第 4 页 / 共 10 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.29	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.80	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	437	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	269	≤450	合格
9	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.78	≤3 ^②	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.018	≤0.05	合格
11	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	21.3	≤250	合格
12	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	59.8	≤250	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.22	≤1.0	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	12.9	≤10 ^③	合格
15	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
16	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
17	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
18	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
19	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
21	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
22	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
28	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
29	游离余氯	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	0.20	管网水: ≥0.05	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012132

第 5 页/共 10 页

委托单位	曲沃县疾病预防控制中心	委托单位地址	曲沃县文公大街 48 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	李鹏、王武斌、秦苗苗、刘晓芳	采样地点	北关工防路东一巷 10 号(2020022)
采样日期	2020.12.29	样品类别	生活饮用水
收样日期	2020.12.29	检验日期	2020.12.29-2021.1.5
报告日期	2021.1.5	样品编号	SH201213201
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、原子荧光光度计 SJYQ02-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH201213201 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：30-47%RH		

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012132

第 6 页 / 共 10 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.48	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.82	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	401	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	283	≤450	合格
9	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	≤3 ^②	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.018	≤0.05	合格
11	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	21.2	≤250	合格
12	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	40.6	≤250	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.23	≤1.0	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	13.6	≤10 ^③	合格
15	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
16	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
17	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
18	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
19	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
21	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
22	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
28	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
29	游离余氯	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	0.10	管网水: ≥0.05	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012133

第 7 页 / 共 10 页

委托单位	曲沃县疾病预防控制中心	委托单位地址	曲沃县文公大街 48 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	李鹏、王武斌、秦苗苗、刘晓芳	采样地点	西关新兴南路 101（2020023）
采样日期	2020.12.29	样品类别	生活饮用水
收样日期	2020.12.29	检验日期	2020.12.29-2021.1.5
报告日期	2021.1.5	样品编号	SH201213301
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750.2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、原子荧光光度计 SJYQ02-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH201213301 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。 （以下空白）		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：30-47%RH		

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012133

第 8 页 / 共 10 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.23	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.90	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	391	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	273	≤450	合格
9	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3 ^②	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.018	≤0.05	合格
11	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	21.1	≤250	合格
12	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	37.6	≤250	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.22	≤1.0	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	12.5	≤10 ^③	合格
15	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
16	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
17	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
18	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
19	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
21	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
22	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
28	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
29	游离余氯	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	0.20	管网水: ≥0.05	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012134

第 9 页 / 共 10 页

委托单位	曲沃县疾病预防控制中心	委托单位地址	曲沃县文公大街 48 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	委托检验	来样方式	委托采样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	李鹏、王武斌、秦苗苗、刘晓芳	采样地点	鸿达苑 1 单元 102 (2020024)
采样日期	2020. 12. 29	样品类别	生活饮用水
收样日期	2020. 12. 29	检验日期	2020. 12. 29-2021. 1. 5
报告日期	2021. 1. 5	样品编号	SH201213401
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	GB/T 5750. 2-2006
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、原子荧光光度计 SJYQ02-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH201213401 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
测试环境	温度：20-24℃ 湿度：30-47%RH		

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202012134

第 10 页 / 共 10 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	8.04	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	402	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	278	≤450	合格
9	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3 ^②	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.019	≤0.05	合格
11	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	22.6	≤250	合格
12	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	47.0	≤250	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.22	≤1.0	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	14.6	≤10 ^③	合格
15	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
16	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
17	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
18	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
19	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
21	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
22	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
28	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
29	游离余氯	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	0.05	管网水: ≥0.05	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)