



180412050876  
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH20221266

# 检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 曲沃县疾病预防控制中心

受检单位: /

检验类别: 委托检验



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2022年09月01日







# 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: JSH20221266

第 1 页 共 31 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	见续页
受检单位	/	受检单位地址	/
委托单位	曲沃县疾病预防控制中心	采样日期	2022.07.19
检验类别	委托检验	接样日期	2022.07.19
样品数量	5L×30、1L×30、500mL×60、250mL×120、40mL×30	送样人员	张晓芬、周志伟、王保胜、杜晨、宋红斌、安耀奇
检验日期	2022.07.19-2022.09.01	执行标准	GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	56%RH
样品描述	液体清澈,聚乙烯壶装包装完好,无菌瓶装封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 耗氧量(以O <sub>2</sub> 计) GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬(六价) GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐(以N计) GB/T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 耐热大肠菌 GB/T5750.12-2006 3.2 游离余氯 GB/T5750.11-2006 1.2 氨氮(以N计) GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2		
主要仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计(AFS-930 YQ-02-1) 原子吸收分光光度计(TAS-990AFG YQ-01-1) 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	检验结果见下表。		
批准人	 2022年9月3日	审核人	 2022年9月3日
主检人	  2022年9月3日		
备注			
录入	谢小静	校对	张莹 打印日期 2022年09月01日

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 2 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-1 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
			城区西南街社区致富西街张孔家 (qwcF22031)		
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.39	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	270	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	51	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	22.0	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	583	≤1000	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.96	≤3②	合格
15	氟化物	mg/L	0.2	≤1.0	合格
16	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
17	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.025	≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.1	≤10③	合格
24	菌落总数	CFU/mL	5	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.24	≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为 3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5  
 ③地下水源限制时为 20  
 以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 3 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-2 检验结果		标准规定 GB5749-2006	单项判定
			城区东关社区小庙巷 安然家纺后院孔俊霞家 (qwcF22032)			
1	色度	度	5L		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L		≤1①	合格
3	臭和味	---	无		无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	----	无		无	合格
5	pH	无量纲	7.50		6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	278		≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L		≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L		≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L		≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L		≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	48		≤250	合格
12	氯化物	mg/L	23.0		≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	596		≤1000	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.80		≤3②	合格
15	氟化物	mg/L	0.2		≤1.0	合格
16	砷	mg/L	0.001L		≤0.01	合格
17	硒	mg/L	0.0004L		≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L		≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L		≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L		≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.023		≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L		≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.2		≤10③	合格
24	菌落总数	CFU/mL	2		≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L		≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L		≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.05		≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为 3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5  
 ③地下水源限制时为 20  
 以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 4 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-3 检验结果		标准规定 GB5749-2006	单项判定
			城区东北街社区惠东超市 (惠东小区 10 号) (qwcf22033)			
1	色度	度	5L		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L		≤1①	合格
3	臭和味	---	无		无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无		无	合格
5	pH	无量纲	7.49		6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	307		≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L		≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L		≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L		≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L		≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	54		≤250	合格
12	氯化物	mg/L	22.4		≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	625		≤1000	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.72		≤3②	合格
15	氟化物	mg/L	0.2		≤1.0	合格
16	砷	mg/L	0.001L		≤0.01	合格
17	硒	mg/L	0.0004L		≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L		≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L		≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L		≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.026		≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L		≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.1		≤10③	合格
24	菌落总数	CFU/mL	0		≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L		≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L		≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.10		≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为 3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5  
 ③地下水源限制时为 20  
 以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 5 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-4 检验结果		标准规定 GB5749-2006	单项判定
			城区北关社区晋达路西二巷 谭春燕家 (qwcf22034)			
1	色度	度	5L		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L		≤1①	合格
3	臭和味	---	无		无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无		无	合格
5	pH	无量纲	7.55		6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	270		≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L		≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L		≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L		≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L		≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	54		≤250	合格
12	氯化物	mg/L	20.0		≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	577		≤1000	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.64		≤3②	合格
15	氟化物	mg/L	0.2		≤1.0	合格
16	砷	mg/L	0.001L		≤0.01	合格
17	硒	mg/L	0.0004L		≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L		≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L		≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L		≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.026		≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L		≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.2		≤10③	合格
24	菌落总数	CFU/mL	1		≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L		≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L		≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.07		≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为 3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5  
 ③地下水水源限制时为 20  
 以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 6 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-5 检验结果 城区碧桂园小区 3 号楼 1 单元 201 (qwc f22035)	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.61	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	278	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	52	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	20.0	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	592	≤1000	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.80	≤3②	合格
15	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
16	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
17	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.026	≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.2	≤10③	合格
24	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.04	≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 3

②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5

③地下水源限制时为 20

以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 7 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-6 检验结果 城区东城花园小区 4 号楼 4 单元 402 (qwcF22036)	标准规定 GB5749-2006	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.68	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	323	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	45	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	19.6	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	631	≤1000	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.48	≤3②	合格
15	氟化物	mg/L	0.2	≤1.0	合格
16	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
17	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.026	≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.1	≤10③	合格
24	菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.05	≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。  
 ①水源与净水技术条件限制时为 3  
 ②水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5  
 ③地下水源限制时为 20  
 以下空白



# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 8 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-7 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
			乐昌镇西张寨小学院内 (qwnf22037)		
1	色度	度	5L	≤20	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤3①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.73	6.5~9.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	262	≤550	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.5	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.3	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	46	≤300	合格
12	氯化物	mg/L	20.0	≤300	合格
13	溶解性总固体	mg/L	567	≤1500	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.64	≤5	合格
15	氟化物	mg/L	0.2	≤1.2	合格
16	砷	mg/L	0.001L	≤0.05	合格
17	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.049	≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.3	≤20	合格
24	菌落总数	CFU/mL	16	≤500	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.07	≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 5

以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 9 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-8 检验结果		标准规定 GB5749-2006	单项判定
			乐昌镇苏村社区西大街 16 号 甘香枝家 (qwmf22038)			
1	色度	度	5L		≤20	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L		≤3①	合格
3	臭和味	---	无		无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无		无	合格
5	pH	无量纲	7.74		6.5~9.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	266		≤550	合格
7	铁	mg/L	0.3L		≤0.5	合格
8	锰	mg/L	0.1L		≤0.3	合格
9	铜	mg/L	0.2L		≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L		≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	50		≤300	合格
12	氯化物	mg/L	20.0		≤300	合格
13	溶解性总固体	mg/L	572		≤1500	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.72		≤5	合格
15	氟化物	mg/L	0.2		≤1.2	合格
16	砷	mg/L	0.001L		≤0.05	合格
17	硒	mg/L	0.0004L		≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L		≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L		≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L		≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.027		≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L		≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.2		≤20	合格
24	菌落总数	CFU/mL	8		≤500	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出		不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02		≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L		≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	0.20		≥0.05	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。  
①水源与净水技术条件限制时为 5

以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 10 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-9 检验结果	标准规定 GB5749-2006	单项判定
			乐昌镇安吉村委会出厂水 (qwmf22039)		
1	色度	度	5L	≤20	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤3①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.78	6.5~9.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	440	≤550	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.5	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.3	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	195	≤300	合格
12	氯化物	mg/L	70.0	≤300	合格
13	溶解性总固体	mg/L	898	≤1500	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.96	≤5	合格
15	氟化物	mg/L	0.7	≤1.2	合格
16	砷	mg/L	0.001L	≤0.05	合格
17	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0011	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0037	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.048	≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.1	≤20	合格
24	菌落总数	CFU/mL	53	≤500	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	—	—	—

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 5

以下空白

# 检验报告

报告编号: JSH20221266

第 11 页 共 31 页

序号	检验项目	单位	JSH20221266-10	标准规定	单项判定
			检验结果 乐昌镇安吉村村委会直饮水机 (qwnf22040)		
1	色度	度	5L	≤20	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤3①	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.11	6.5~9.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	68.6	≤550	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.5	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.3	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	8	≤300	合格
12	氯化物	mg/L	6.0	≤300	合格
13	溶解性总固体	mg/L	174	≤1500	合格
14	耗氧量 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.80	≤5	合格
15	氟化物	mg/L	0.1L	≤1.2	合格
16	砷	mg/L	0.001L	≤0.05	合格
17	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	0.005	≤0.05	合格
22	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
23	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	1.4	≤20	合格
24	菌落总数	CFU/mL	5	≤500	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
26	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	合格
27	氨氮 (以 N 计)	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
29	游离余氯	mg/L	--	--	--

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

①水源与净水技术条件限制时为 5

以下空白